



Утверждено приказом от «11» сентября 2013г. № 531

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
МРК ЦПЗ и ГСЭН г.КЫЗЫЛ-КЫЯ  
наименование организации

«17» 01 2023 года

АКТ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Мною (нами), санит.вр: 21173 и 1141Н Сатыбалдыев А.А.  
врач инфекц. Мордовцевой Р.А.  
в присутствии директора Эраимов А.  
было проведено обследование средняя школа № 13 «им. А.Бералиева»  
находящегося по адресу г.Кызыл-кыя, улица Асанова - 25  
Цель обследования: ПП КР № 201 от 11.04.2016 г «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения». СанПиН № 2.4.1-001-02 «Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных центров».

В ходе обследования установлено:

1. Количество мест рассчитано 600, фактически по списку 835 уч-ся, в момент проверки 336 учеников на 1 этаже. Всего средних кабинетов 23 ед.
  2. Санитарно-гигиеническое и техническое состояние в учебных кабинетах 4 удовлетворит и находится в исправном состоянии.
  3. Отопление (централизованной, местный) от ТЭЦ, отопительные приборы не имеют теплые по мере, сверху отопительные приборы изюминные, окна старые изюминные трупные
  4. Температурный режим, наличие градусников в учебных кабинетах имеются
- температура воздуха в учебных кабинетах составляет от +14 до +20 градусов С.  
в учебных кабинетах № 12, 14, 15, 16, 13, (6-20)  
+14 +14 +14,3 +16,0 +11

На основании вышеизложенного, руководствуясь Законом Кыргызской Республики «Об общественном здравоохранении» предлагаю:

1. Определить работоспособность воздушно-тепловое режима в учебных кабинетах не менее +18,21°С.
2. Замена отопительной системы (батареи) срок - 10.10.23
3. Замена деревянные окна на пластиковые срок - 10.10.23

Подписи:  
1 санит.вр. Сатыбалдыев А.А. подпись  
2-ном.санит.вр. Темирова Ж.К. подпись  
Проз.мед. Мордовцевой Р.А.  
С Актом и предложениями ознакомлен, согласен к исполнению, передачи для исполнения руководству (подчеркнуть):  
Директор: Эраимов А. подпись